



SJEKKLISTE			Pipe - ildsted	
Prosjekt:			Hytte type:	
Tegningnr. Revisjon:			Ansvarlig for kontroll:	
Kontrollpunkter:	Kontroll (Norsk)	Kontroll (Litauisk)	Anmerkninger	Dato / Sign:
Montering av murt pipe:		Mūrinio kamino montavimas		
Plassering ihht tegninger: 2 sider frie	Murt pipe plassert som på tegning?	Mūrinis kaminas pastatytas pagal brėžinį?		
Sotluke element, minst 30cm fra brennbart materiale	Sotluke minst 30 cm fra brennbart materiale?	Anga yra mažiausiai 30 cm atstumu nuo degių medžiagų?		
Ildfast masse påført mellom pipeforinger	Innføring i pipe tettet med ildfast masse?	Įvadas į kaminą yra pritvirtintas su nedegia mase?		
Montering av ildsted:		Židinio montavimas:		
Montert etter monteringsanvisning				
Størrelse/avstand til brannmur ihht monteringsanvisning	Peis montert med spesifisert avstand til vegg?	Židinys sumontuotas pagal nustatytą atstumą iki sienos?		
Underlagsplate ihht monteringsanvisning	Underleggsplate min. 30 cm fra peis?	Židinio plokštė yra 30 cm nuo židinio?		
Montering av stålpipe:		Plieninio kamino montavimas:		
Riktig pipetype	Helisolert pipe gjennom tak og etasjeskille?	Ar pilnai izoliuotas kaminas eina per stogą ir perdangas?		



Avstand til brennbart materiale	Minst 30 cm til brennbart materiale?	Mažiausiai 30 cm iki degių medžiagų?		
Prøvefyring:		Bandomasis degimas:		
Ildstedet prøvefyrt, fungerer tilfredsstillende	Trekk i pipe kontrollert?	Traukimas į kaminą patikrintas?		