



2.14 Regler for rekkverk

Stillasgulv eller trapp som befinner seg mer enn 2 meter over underlaget, skal alltid være utstyrt med rekkverk, jf. stillasforskriften § 22. Rekkverk defineres som håndlist, knelist og fotlist. Fotlist kan imidlertid sløyfes «*der det er åpenbart at ikke personer vil komme til å oppholde seg nedenunder*». Åpninger større enn 30 cm skal ha rekkverk, jf. § 22, 3. ledd, 1. pkt. Ingen rekkverk skal være lavere enn 1 m +/- 0,1m. Ved arbeid på tak skal rekkverk være minst 1 m over takets forlengelse.

Rules for railing

Scaffold or stairs that are more than 2 m above ground need to have a railing jf. “stilladsforskriften §22”. A railing is defined as a handrail, a kneelist and a footlist. Footlist is not required if it is evident that persons will not be standing or passing below. Openings greater than 30 cms must be protected by a railing. No railing should be lower than 1 m +/- ,1 m. When working on a roof the railing should be at least 1 m above the continuation of the roof.

Turėklų naudojimo taisyklės

Pastoliai arba laiptai, kurie yra aukščiau, nei 2 m nuo žemės turi turėti turėklus remiantis (“stilladsforskriften §22”). Turėklai susideda iš skersinių rankoms (aukščiausio), keliams (vidurinio) ir pėdoms (žemiausio). Skersinis pėdoms nėra reikalaujamas jei yra akivaizdu, kad žmonės nestovės arba nevaikščios apačioje. Tarpai, didesni nei 30 cm, turi būti apsaugoti turėklais. Turėklai neturėtų būti žemesni, nei 1 m +/- 1 m. Dirbant ant stogo turėklai turėtų būti mažiausiai 1 m virš stogo prailginimo.